Parma (PR), 05.10.2021

Spett.le
Comune di Correggio (RE)
Settore Attività Economiche
Corso Mazzini n. 33
42015 CORREGGIO (RE)

OGGETTO: Impianto distribuzione carburanti sito in Correggio (RE), via della Pace 10/A. Potenziamento impianto distribuzione carburanti con prodotti GNL (gas naturale liquido) e GNC (gas naturale compresso).
Procedimento Unico ai sensi dell'art. 53 della Legge Regionale 21/12/2017, n. 24.

Richiesta di autorizzazione alla realizzazione dell'intervento

La sottoscritta "*Tanzi Aurelio Petroli S.r.l.*" con sede legale in Parma (PR), CAP 43125, Viale Milazzo n. 39, C.F./Part IVA 00746940345, rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione sig. Aurelio Tanzi, nato a Parma (PR) il 24/09/1933, e residente (per la carica) a Parma (PR), viale Milazzo n. 39,

nel rispetto

dell'art. 1, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo n. 32/1998 (normativa relativa alla razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti) e dell'art. 4, punto 4, del Decreto Ministro dell'Interno 24/05/2002 (normativa Metano),

chiede

la Vostra autorizzazione per la realizzazione di un impianto di erogazione di Gas Naturale (Metano) per autotrazione presso l'area di servizio distribuzione carburanti per autotrazione ad uso pubblico, dotato di apparecchiatura post pagamento, sita in Correggio, via della Pace 10/A - censita al Catasto Fabbricati del Comune di Correggio (RE), al Foglio n. 65, particella n. 550 e al Catasto Terreni del Comune di Correggio (RE), al Foglio n. 65, particelle nn. 460 (parte), 462, 464 - avente, al termine dell'intervento, la seguente composizione:

- n. 2 colonnine multiprodotto, a 4+4 pistole, a doppia erogazione di Benzina Senza Piombo / Benzina Senza Piombo / Gasolio / Gasolio, collegate a n. 2 serbatoi di capacità mc 30 cad. di Benzina Senza Piombo ed a n. 2 serbatoi di capacità mc 30 cad. di Gasolio;
- n. 1 colonnina multiprodotto, a 2+2 pistole, a doppia erogazione di Gasolio / additivo AdBlue*, collegata a n. 2 serbatoi di capacità mc 30 cad. di Gasolio ed a n. 1 serbatoio di capacità mc 3 di additivo AdBlue*;
- n. 1 colonnina, a 1+1 pistole, a doppia erogazione di GPL, collegata a n. 1 serbatoio di capacità mc 30 di GPL;
- n. 1 colonnina, a 2+2 pistole, a doppia erogazione di Metano compresso (GNC), collegata a n. 1 serbatoio di capacità mc 80 di Metano liquido (GNL);
- n. 1 colonnina, a 1 pistola, a singola erogazione di Metano liquido (GNL), collegata a n. 1 serbatoio di capacità mc 80 di Metano liquido (GNL);
- n. 1 colonnina, a 1+1 pistole, a doppia erogazione di additivo AdBlue*, collegata a n. 1 serbatoio di capacità mc 3 di additivo AdBlue*;
- n. 3 terminali di piazzale self-service pre-pagamento accettatori banconote e carte di credito.

Tutte le colonnine erogatrici di benzine e gasoli sono abilitate al sistema di post-pagamento.

- Parco serbatoi:
  a) n. 2 serbatoi interrati di capacità mc 30 cad. di Benzina Senza Piombo;
  b) n. 2 serbatoi interrati di capacità mc 30 cad. di Gasolio;
  c) n. 1 serbatoio interrato di capacità mc 30 di GPL;
  d) n. 1 serbatoio fuori terra di capacità mc 80 di GNL;
  e) n. 1 serbatoio interrato di capacità mc 3 di additivo AdBlue*.
- Detenzione di olio lubrificante: mc 2 in confezioni sigillate.

* *Si precisa che l'additivo AdBlue non è un carburante ma una soluzione al 32,5% di urea tecnica di alta qualità (bassi contenuti di calcio, metalli, biureto, etc.) in acqua demineralizzata; la soluzione non è tossica, non è infiammabile e non è pericolosa da manipolare ed è utilizzata nella riduzione selettiva catalitica (SCR) per ridurre le emissioni degli ossidi di azoto dai gas di scarico prodotti dai veicoli dotati di motore diesel.*

L'intervento in oggetto, oltre alla realizzazione dell'impianto di distribuzione Gas Naturale (Metano) per autotrazione, prevede la realizzazione di n. 1 nuova pensilina, a copertura di n. 2 nuove isole destinate al rifornimento mezzi pesanti, e l'ampliamento della pensilina esistente, a copertura di n. 1 nuova isola di rifornimento di Metano compresso (GNC).

In osservanza

dell'art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo n. 32/98, la sottoscritta allega:

- analitica autocertificazione attestante la conformità, alle prescrizioni fiscali, a quelle della sicurezza sanitaria e stradale, alle disposizioni per la tutela dei beni artistici e storici, alle norme di indirizzo programmatico della regione Emilia Romagna nonché, in caso di positiva conclusione del Procedimento Unico ai sensi dell'art. 53 della Legge Regionale 21 dicembre 2017, n. 24, alle disposizioni dei vigenti strumenti urbanistici;

- asseverazione, redatta da tecnico iscritto all'albo professionale, attestante la conformità alle prescrizioni fiscali, a quelle della sicurezza sanitaria e stradale, alle disposizioni per la tutela dei beni artistici e storici, alle norme di indirizzo programmatico della regione Emilia Romagna, nonché, in caso di positiva conclusione del Procedimento Unico ai sensi dell'art. 53 della Legge Regionale 21 dicembre 2017, n. 24, alle disposizioni dei vigenti strumenti urbanistici;
- estratto di mappa ed evidenziazione del lotto oggetto dell'intervento;
- estratto strumenti di pianificazione urbanistica;
- Relazione tecnica carburanti;
- Tavola V1 - Planimetria generale verifica distanze di sicurezza esterne;
- Tavola V2 - Planimetria generale verifica distanze di protezione e di sicurezza esterne;
- Tavola V3 - Planimetria generale impianti meccanici;

In fede.

tanzi aurelio petroli s.r.l.
Il Presidente
(geom. Aurelio Tanzi)

Viale Milazzo 39 - 43125 Parma
Tel. 0521.986945 - Fax 0521.292404
e-mail: info@tanziaureliopetroli.it - www.tanziaureliopetroli.it